



Croqui para identificação da área considerada nesta prancha. Sem Escala

- Escada
- Central Predial de GLP
- Viatura dos Bombeiros
- Hidrante
- Risco elétrico
- Registro de recalque
- Entrada para o CB
- 35 m² Reserva de incêndio

IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO				
Pavimento ou Setor	Ocupação	CEI (M <sup>2</sup> /m <sup>2</sup> )	Nº de Pavimentos	Pe. Bruto (m)
Vestibúlos	E-1: Escola em geral	300	1	3,20
Em frente ao DCE	E-1: Escola em geral	300	1	3,00
Pavilhões	E-1: Escola em geral / F-5: Arte cênica e auditório	600	1	3,00
Quadra de Esportes	E-1: Escola em geral	300	1	3,00
Casa ao lado caixa d'água	E-1: Escola em geral	300	1	3,00
Biblioteca	E-1: Escola em geral	300	1	3,00
CAC - Pav. Terreo	E-1: Escola em geral	300	1	4,00
CAC - Pav. Superior	E-1: Escola em geral	300	1	3,50
Beleiro	E-1: Escola em geral	300	1	3,00
DCE	E-1: Escola em geral	300	1	3,00
Núcleo de Práticas Jurídicas	E-1: Escola em geral	300	1	3,00
NEDDU	E-1: Escola em geral	300	1	3,00
Guarita	E-1: Escola em geral	300	1	3,00
Administração	E-1: Escola em geral	300	1	3,00
Centro de Conferências	F-5: Arte cênica e auditório	600	2	3,00
Altura	4,00 m	Risco Moderado	Área existente 12.789,34 m²	ÁREA TOTAL 12.789,34 m²

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	
<input checked="" type="checkbox"/> Controle de material de acabamento	<input checked="" type="checkbox"/> Acesso de altura do Corpo de Bombeiros
<input checked="" type="checkbox"/> Saídas de emergência	<input checked="" type="checkbox"/> Detecção de incêndio
<input checked="" type="checkbox"/> Iluminação de emergência	<input checked="" type="checkbox"/> Separação entre as edificações
<input checked="" type="checkbox"/> Sinalização de emergência	<input checked="" type="checkbox"/> Segurança estrutural nas edificações
<input checked="" type="checkbox"/> Extintores de incêndio	<input checked="" type="checkbox"/> Hidrantes e mangifrutos
<input checked="" type="checkbox"/> Brigada de incêndio	<input checked="" type="checkbox"/> Alarme de incêndio
<input checked="" type="checkbox"/> Elevador de emergência	<input checked="" type="checkbox"/> Resfriamento
<input checked="" type="checkbox"/> Controle de fumaça	<input checked="" type="checkbox"/> Compartimentação vertical
<input checked="" type="checkbox"/> Plano de Emergência	<input checked="" type="checkbox"/> Sistema fixo de gases limpos
Relevatários	Inteira 100,00 m Superior 0,00 m em 35,00 m sfp. 100,00 m

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP		
Data	Descrição da atualização/substituição	Nº do PSC-IP

Dono/Endereço Universidade Estadual do Paraná - Campus de Paranavai  
Av. Gabriel Esperidião, S/N - Jd. Morumbi, Paranavai - PR, 87703-000

Área 12.789,34m²	Ocupação E-1: Escola em geral F-5: Arte cênica e auditório	PARK USUO DO CBMPP
Prancha 05/28	Conteúdo da Prancha PLANTA DE RISCO QUADRO DE ESTATÍSTICA	
Proprietário Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR CNPJ: 06.912.986/0004-60	Responsável Técnico João Artur Casado CREA-PR 45.017/D	Data Abril / 2022

PLANTA DE RISCO  
Escala 1:200

Documento: **Projeto de Incendio UNESPAR 2022 0519 Prancha 05.pdf**.

Assinatura Simples realizada por: **Maria Antonia Ramos Costa** em 03/06/2022 09:18.

Inserido ao protocolo **19.048.157-3** por: **Maria Antonia Ramos Costa** em: 03/06/2022 08:54.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:  
**899b52c35644c83b5ff969cacb868b02**.