



Croqui para identificação da área considerada nesta prancha. Sem Escala

- Escada
- Viatura dos Bombeiros
- Risco elétrico
- Entrada para o CB
- Central Predial de GLP
- Hidrante
- Registro de recalque
- Reserva de incêndio

IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E DO ÁREA DE RISCO					
Pavimento ou Setor	Ocupação	C.T. (M²/m³)	Nº de Pessoas	Pé direito (m)	Área (m²)
Vestibulos	E-1: Escola em geral	300	1	3,20	77,24
Em frente ao DCE	E-1: Escola em geral	300	1	3,00	74,08
Pavilhões	E-1: Escola em geral / F-5: Arte cênica e auditório	600	1	3,00	6.035,85
Quadra de Esportes	E-1: Escola em geral	300	1	3,00	675,69
Casa ao lado casa digna	E-1: Escola em geral	300	1	3,00	7,86
Biblioteca	E-1: Escola em geral	300	1	3,00	1.000,00
CAC - Pav. Térreo	E-1: Escola em geral	300	1	4,00	1.000,00
CAC - Pav. Superior	E-1: Escola em geral	300	1	3,00	563,59
Botário	E-1: Escola em geral	300	1	3,00	167,71
DCE	E-1: Escola em geral	300	1	3,00	801,49
Núcleo de Práticas Jurídicas	E-1: Escola em geral	300	1	3,00	233,05
NEDDU	E-1: Escola em geral	300	1	3,00	98,46
Guarita	E-1: Escola em geral	300	1	3,00	4,00
Administração	E-1: Escola em geral	300	1	3,00	806,69
Centro de Conferências	F-5: Arte cênica e auditório	600	2	3,00	1.241,66
Altura	4,00 m	Risco	Moderado	Área exatante	09,00
				ÁREA TOTAL	12.789,34 m²

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO	
<input checked="" type="checkbox"/> Controle do material de acabamento	<input checked="" type="checkbox"/> Acesso de viatura do Corpo de Bombeiros
<input checked="" type="checkbox"/> Saídas de emergência	<input checked="" type="checkbox"/> Detecção de incêndio
<input checked="" type="checkbox"/> Iluminação de emergência	<input checked="" type="checkbox"/> Separação entre as edificações
<input checked="" type="checkbox"/> Sinalização de emergência	<input checked="" type="checkbox"/> Segurança estrutural nas edificações
<input checked="" type="checkbox"/> Extintores de incêndio	<input checked="" type="checkbox"/> Hidrantes e mangotinhos
<input checked="" type="checkbox"/> Brigada de incêndio	<input checked="" type="checkbox"/> Alarme de incêndio
<input checked="" type="checkbox"/> Elevador de emergência	<input checked="" type="checkbox"/> Resfriamento
<input checked="" type="checkbox"/> Controle de fumaça	<input checked="" type="checkbox"/> Compartimentação vertical
<input checked="" type="checkbox"/> Plano de Emergência	<input checked="" type="checkbox"/> Sistema fixo de gases limpos
Reservatórios	Interior (60,00 m³) Superior (35,6 m³) RTI (35,6 m³) SPK (30,00 m³)

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃOSUBSTITUIÇÃO DO PSCP		
Data	Descrição da atualização/substituição	Nº do PSCP

Obra/Endereço Universidade Estadual do Paraná - Campus de Paranavai
Av. Gabriel Esperidião, S/N - Jd. Morumbi, Paranavai - PR, 87703-000

Área 12.789,34m²	Ocupação E-1: Escola em geral F-5: Arte cênica e auditório	PARA USO DO CBMBP
------------------	---	-------------------

01/28

PLANTA DE RISCO
QUADRO DE ESTATÍSTICA

Proprietário Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR CNPJ: 05.012.896/0004-65	Responsável Técnico João Artur Casado CREA-PR 85.017/0	Data Abril / 2022
Escola INDICADA		

PLANTA DE RISCO
Escala 1:200

Documento: **Projeto de Incendio UNESPAR 20220519 Prancha 01.pdf**.

Assinatura Simples realizada por: **Maria Antonia Ramos Costa** em 03/06/2022 09:18.

Inserido ao protocolo **19.048.157-3** por: **Maria Antonia Ramos Costa** em: 03/06/2022 08:54.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
88963164a638363e5e67457ee165874f.